



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6328BT0598**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	puteus GmbH Lenenweg 6, D-47918 Tönisvorst
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
<b>Modell</b> <i>model</i>	52041; 52042; 52061, 52062
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0043/23 T01 vom 07.09.2023 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 005/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 002/11 + SP 003/11 vom 03.02.2012 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.10.2020) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA BWGL-Metalle: Überzüge (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2028 / 23-0675-WNV



7028-04-A-DE

08.12.2023 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
52041; 52061	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
52042; 52062	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
52041; 52042	verchromt matt
52061; 52062	verchromt poliert

#### **zertifizierte Bauteile / Werkstoffe** *certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	52.../52...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen** *hints of utilization / remarks*

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:

HW-0701CQ0623

HW-0702DN0640

Nachweis der trinkwasserhygienischen Eignung gem. der „Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ des Umweltbundesamtes:

„DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene“ mit der Registriernummer:

HW-0804DO0153