



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0304CU0398

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang) |
| Vertreiber <i>distributor</i> | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang) |
| Produktart <i>product category</i> | Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A (0304) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | flexibler Armaturenschlauch mit Umflechtung aus nichtrostendem Stahl |
| Modell <i>model</i> | Flexible hose Shi Da |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 60303372-01+60303372-02 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-03+60303372-04 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-05+60303372-06 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-07 vom 11.12.2019 (LGI) KTW-Prüfung: K-284188-17-Sf/st vom 03.05.2017 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-2750753-16-SI/Krü vom 08.09.2016 (WHY) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 543 (01.05.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 11.11.2024 / 19-0295-WNE |

70028-04-A-DE

07.01.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ type | Technische Daten technical data | Bemerkungen remarks |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1 1/4" Nennweite: DN 32 Schlauchleitungsgruppe: I | |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1 1/4" Nennweite: DN 32 Schlauchleitungsgruppe: I | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die geprüften Anschlussvarianten dürfen innerhalb einer Nennweite miteinander kombiniert werden.

DWG



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-0304CU0398

Registration Number
Registriernummer

| | |
|---|---|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang) |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang) |
| Product Category <i>Produktart</i> | hoses for drinking water installations: flexible pressure hose, class I, KTW-A (0304) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | flexible pressure hose with braiding made of stainless steel |
| Model <i>Modell</i> | Flexible hose Shi Da |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | type testing: 60303372-01+60303372-02 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-03+60303372-04 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-05+60303372-06 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-07 from 11.12.2019 (LGI) KTW testing: K-284188-17-Sf/st from 03.05.2017 (WHY) hygienic testing: W-2750753-16-SI/Krü from 08.09.2016 (WHY) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DVGW W 543 (01.05.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i> | 11.11.2024 / 19-0295-WNE |

07.01.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Type Typ | Technical Data Technische Daten | Remarks Bemerkungen |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: external thread 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 90° 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: external thread 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 90° 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 1" nominal diameter: Dn 25 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: external thread 1" nominal diameter: DN 25 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 90° 1" nominal diameter: DN 25 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: cap nut 1 1/4" nominal diameter: DN 32 hose classification: I | |
| Flexible hose Shi Da | connections: external thread 1 1/4" nominal diameter: DN 32 hose classification: I | |

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

The tested connections can get combined within one nominal size.

DWG